



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»
К.М.Ашковой

ул. Советская, д.17, Ярославль,
Республика Ярославль, 150000
тел.: +7 (800) 49-49-12, факс: +7 (800) 49-49-01
e-mail: Репрезентация@газпром.рф
ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» несет ответственность за качество

18.07.2022

№ 1568/26.05/1

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Серго Орджоникидзе ул д.10 квартиры: 5, 6, 11, 13, 14, 16, 27, 31, 34, 38, 49, 59, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 80, 81, 84, 87, 89, 92, 96, 107, 111, 118, 119, 126, 130, 131, 132, 139, 162, 155, 163, 150, 145, 164, 146, 170

Обращо Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и. 42 «Правила пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске и газонапользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладок через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымным каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прочту Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.П.Бойкова

Извещение получили:

Иванов С.Г.
Иванов С.Г.
телефон 49-44-66

Иванов С.Г.

Два



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Александров

ул. Советская, д.1, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4852) 46-44-12, факс: +7 (4852) 46-44-02
e-mail: office@yaspj.su, www.gazprom.ru
ИНН 7607083883, ОГРН 1027607083883, ИНН 7607083883, ОГРН 1027607083883

№ 1111/2022 № 1000/2022
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Серго Орджоникидзе ул д.10 квартиры: 5, 6, 11, 13, 14, 16, 27, 31, 34, 38, 49, 59, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 80, 81, 84, 87, 89, 92, 96, 107, 111, 118, 119, 126, 130, 131, 132, 139, 145, 146, 162, 155, 165, 150, 164, 170

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просят Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и доомкладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединенной и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Имя получателя:

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 49-44-66

Имя (Ф.И.О.)

Дата



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М. Авановой

г. Ярославль, д.Т. Печниково,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4852) 48-44-11, факс: +7 (4852) 48-44-02
e-mail: Печниково@yasprom.ru, www.yasprom.ru
ИНН ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕЧНИКОВО, ОГРН 7804012247, ОГРНИП 7804012247
15.11.2022 № 0606/06.07/13
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 19.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Линдевского ул д.19 квартиры: 12, 18, 24, 28, 31, 32, 43, 45, 53, 67, 69, 75, 86, 87, 93, 98, 106

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г») п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля газа
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Газкован С.Г.
телефон 49-44-66

Итого: 11/0

Дат



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Александров

ул. Советская, д.1, Ярославль,
Ярославская область, 150000
Тел.: +7 (4852) 49-44-77, факс: +7 (4852) 49-44-08
e-mail: info.gazpromgas@yasp.gasnet.ru
www.gasnet.ru

№ 11.11.2022 № 0606/1605/19
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 19.04.2022 года при вынужденном повторном выезде для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Давыдовского ул д.19 квартиры: 12, 18, 24, 28, 31, 32, 43, 45, 53, 67, 69, 75, 86, 87, 93, 98, 106

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участки газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения Вами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Александров

ул. Советский д.1, Ярославль,
Государственный адрес: 150000
Тел: +7 (800) 89-89-12, факс: +7 (800) 89-89-02
E-mail: info@yasp.gazprom.ru, service@yasp.gazprom.ru
ИНН 7602033883, ОГРН 1027602033883, ОГРНИП 1027602033883
14.11.2022 № 16-06/1505/15
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Даниловского ул д.21 квартиры: 13, 38, 48, 67

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Проим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Пропшу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 418 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получило:



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Авашовой

г. Ярославль, д.7, Филиал,
Российская Федерация, 150000
т/ф: +7 (800) 40-44-11, факс: +7 (800) 40-44-02
e-mail: Яросль.газ@yasprom.ru, yasprom.ru
ОКПО: 00000000, ОГРН: 1025000000000, ИНН: 5001000000

11.11.2022

№ 06.06/ЯВ.05/6

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Ляпуновского ул д.21 квартиры: 13, 38, 48, 67

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен по. «г» п. 42 «Правила пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутрисекционный газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Газринов С.Г.
 телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»
К.М.Аликовой

ул. Металлов, д.1, Ярославль,
Телефон: 8(383) 42-44-00
Факс: 8(383) 42-44-00
e-mail: Ресурс.ремонт@газпром.рф, info@газпром.рф
ИНН: 50/0010000000, ОГРН: 5007003047, КПП: 50/0010000

№ 1111/2022 № 06.06.14500574
от _____ от _____

Ивещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Ивещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Лавицковского ул д.23/18 квартиры: 19, 22, 28, 33, 39, 51, 64, 72, 77, 86
2	Лавицковского ул д.26 квартиры: 5, 11, 17, 27, 32, 41, 42, 46, 56, 72, 79

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отводе к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляром в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля заслон
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкина

Извещение получили:

Исполнитель Газрова С.Г.
телефон 49-44-06

Итого: 11/3

Лист



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
 (АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
 организация многоквартирными домами Заволжского
 района"
 К.М.Александровой

ул. Давыдовский, д.7, Ярославль,
 Российская Федерация, 150000
 тел. +7 (800) 49 44 02, факс +7 (800) 49 44 02
 e-mail: info@yasp.gazprom.ru, yasp.gazprom.ru

ИНН 60/0010001000 ОГРН 1046000000000

16.04.2022

№ 100/1000/18

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 26.04.2022 года при выполнении повторного наряда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Ляпидевского ул д.23/18 квартиры: 19, 22, 28, 33, 39, 51, 64, 72, 77, 86
2	Ляпидевского ул д.26 квартиры: 5, 11, 17, 27, 32, 41, 42, 46, 56, 72, 79

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользуемому оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено инструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля запоров
9. Проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанному адресу для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. №8 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного контроля.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 49-44-66

Исполнитель В.П.

Дата



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Авантовой

ул. Советская, д.1, Ярославль,
Республика Ярославль, 150000
Тел: +7 (800) 40-44-12, факс: +7 (800) 40-44-00
e-mail: info@yaspromgaz.ru, service@yaspromgaz.ru
ОКПО 50200000, ОГРН 5020000000000, ИНН 5003000000, КПП 5003000000

№ 11111111 № 4666/16605/19
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Линдевского ул д.9 квартиры: 5, 12, 14, 42, 44, 49

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отклонить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного контроля.

Уполномоченное лицо Фирмы



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Иванов
Иванович, Газовый С.Г.
телефон 49-44-68

Выдано 01.01

Дата



Акционерное общество

«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общество «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»

К.М.Аликовой

ул. Советский, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
Тел.: +7 (800) 49-44-33, факс: +7 (800) 49-44-00
e-mail: info-gazprom-gorod@yasp.gasnet.ru
www.gazprom-gorod.ru

ОГРН/ОГРНИП: 5027003883, ОГРН/ОГРНИП: 5027003883

11.11.2022

№ 0000/0000/00

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1.	Ленинского ул д.11 квартиры: 2, 4, 45, 47, 48, 50, 52
2.	Красноборская ул д.11 квартиры: 5, 19, 34, 41, 53, 62, 74, 77, 80, 84, 96

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКТО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (арана) на отпуске к газопользующему оборудованию, в том числе аран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКТО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Проверка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состоянии соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 50 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филнала



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Формат 1/13

Лист

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филвала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получил(а):

Исполнитель: Газридел С.Г.
телефон 49-44-06

Филиал П.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
 (АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерного общества "Управляющая
 организация многоквартирными домами Заволжского
 района"
К.М.Авасовой

ул. Советская, д.1, Ярославль,
 Российская Федерация, 150000
 тел. +7 (800) 40-40-12, факс: +7 (800) 40-40-30
 e-mail: info@ygasnet.ru, zgk@ygasnet.ru
 ИНН 5007083888, ОГРН 1025000000000, ОГРН/ОГРНИП 1025000000000

№ 11.11.2022 № 0000/2022/14
 от № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.9 квартиры: 4, 5, 15, 22, 25, 50, 52, 57, 63, 70

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрены конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы
Е.Н.Бойцова

Извещение получило:

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 49-44-66

Формат А-11

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Аншковой

г. Ярославль, д.Г. Пролетарь,
Резервная Федерация, 10008
Тел.: +7 (4852) 46-44-12, факс: +7 (4852) 46-44-02
E-mail: Ygas@ygasnet.ru, www.ygasnet.ru
ОГРН 5045000078, ОГРНИП 5045000078, ОГРЮЛ 5045000078

11.07.2022

№ 0506/1605/13

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.9а квартиры: 20, 54
2	Красноборская ул д.9 квартиры: 4, 5, 15, 22, 25, 50, 52, 57, 63, 70

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля за газом
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного контроля.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Исполнитель Газовая С.Г.
телефон 49-44-68

Имя

Подпись

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»

К.М.Аншковой

ул. Советская, д.7, Ярославль,
Республика Ярославль, 150020
тел: +7 (4852) 49-44 02; факс: +7 (4852) 49-44 01
e-mail: gppg@ygf.ru; www.ygf.ru
ОКПО 50200000, ОКН 00200000, ОКВ 70401000, ОКП 70400000

11.07.2022 № 0606/ДБ02/14
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1.	Красноборская ул д.17 квартиры: 2, 3, 21, 31, 42, 58

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанному адресу для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 89 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Иванов
Иванович С.Г.
телефон 0-44-06

Иванов С.Г.

Два



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»

К.М.Александров

ул. Центральная, д.7, Ярославль,
Республика Ярославль, 150000
т/ф: +7 (800) 40-44-12, факс: +7 (800) 40-44-00
e-mail: Ygas@ygasgaz.ru, www.ygasgaz.ru
0000-000000, 0700-0000000000, 0000-00000000, 0000-00000000

14.04.2022

№ 0000/0000/15

ка № _____ от _____

Наименование №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 21.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Серго Орджоникидзе ул д.18 корп.4 квартиры: 6, 17, 18, 28, 35, 37, 38, 53, 77, 95, 106, 113, 114, 117, 118, 129, 132, 136, 142, 145, 147, 148, 178, 215, 170, 190, 169, 238, 220, 222, 160, 162, 191, 197, 203, 230, 250, 198, 195, 251, 213, 217

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Определяется газопровод (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получено:

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 49-44-66

Адрес: 410000

Дата:



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аликовой

ул. Дзержинский, д.1, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел: +7 (800) 49-44-42, факс: +7 (800) 49-44-00
e-mail: gpr-gaz@yasp.gasnet.ru, gpr@yasp.gasnet.ru
ИНН 7602083833 ОГРН 1047602083833

№ 0000/2022/110
от _____ г.

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 21.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул. д.1 корп.2 квартиры: 6, 11, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 42, 44, 49, 50, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 92, 94, 95, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 128, 130, 163, 131, 151, 145, 153, 162, 168, 139, 132, 148, 119, 130, 165

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопальнику оборудованию, в том числе кран.

Прошим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено инструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладки и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Фидкада



Начальник службы
Е.Н.Бойцова

Извещение получило:



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общество «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»

К.М.Ашметовой

г. Ярославль, д.Г. Ярославль,
Росийский Федерации, 150002
тел.: +7 (8002) 40-44-10, факс: +7 (8002) 40-44-02
e-mail: ГРМ-газ@yuzraspb.ru, www.gasgrid.ru
ООО «ЭКОСЕРВИС», ОГРН 5040000000000, ИНН 5040000000, ОГРН 5040000000000

№ 11.08.2022 № 066/2022/119
от _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 21.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не была обеспечен доступ специалистам АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алматын ул д.1 корп.2 квартиры: 6, 11, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 42, 44, 49, 50, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 92, 94, 95, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 121, 128, 130, 131, 132, 136, 139, 145, 148, 163, 151, 153, 162, 168, 165

Обращая Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации доступа специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участки газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и доомкладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Спрей-тест газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного контроля.

Уполномоченное лицо Фиданала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Начальник Газпром С.Г.
телефон 49-44-06

Иванов И.И.

Дев



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Алексеевой

г. Ярославль, д.1, Ярославль,
Республика Ярославль, 150000
т/ф: +7 (800) 40-40 12, факс: +7 (800) 40-40 00
e-mail: ga@ygas.ru, info@ygas.ru
ОКПО 0210000, ОГРН 1025000000000, ИНН 5001000000, ОГРН 1025000000000

15.05.2022

№ 1506/1505/18

на № _____ от _____

Имяемому №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Имяемому Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул д.1 корп.3 квартиры: 6, 10, 11, 15, 23, 26, 29, 31, 36, 39, 42, 53, 57, 65, 66, 74, 81, 90, 100, 107, 108, 135, 166, 142, 148, 114, 132, 133, 134, 136, 140, 141, 146, 152, 154, 161, 163, 160, 164, 156, 117

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и «д» 42 «Правила пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на входе в газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Прошу Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смыка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Фидвала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получено:

Имя: _____ Фамилия И.О.: _____ Дата: _____

Исполнитель: Газпром С.Г., телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»
К.М.Александров

ул. Цетумки, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (8002) 49-44-12, факс: +7 (8002) 49-44-01
e-mail: gprg-yar@yugraspb.ru, www.yugraspb.ru
ОАО «Газпром», ул. Цетумки, д.7, Ярославль, 150000

11.11.2022 № 0626/1804/19
на № _____ от _____

Имяемому №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Имяем Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул. д.1 корп.3 квартиры: 6, 10, 11, 15, 23, 26, 29, 31, 36, 39, 42, 53, 57, 65, 66, 74, 81, 90, 100, 107, 108, 114, 117, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 146, 148, 166, 152, 154, 161, 163, 160, 164, 156

Обращую Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен п. 42 и. 42 «Правил пользования...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопровод
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможной дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Фирмы



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Имя

Подпись

Дата

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 40-44-00



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»

К.М.Аликовой

ул. Советская, д.7, Ярославль,
Республика Ярославль, 150000
тел.: +7 (4852) 49-44 02, факс: +7 (4852) 49-44 01
e-mail: Ygas@ygasgaz.ru, www.ygasgaz.ru
ОКПО 5020000, ОГРН 102500071004, ИНН 760412347, КПП 760400001

11.11.2022 № 0608/2605/АО

на № _____ от _____

Инициатива №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Инициативу Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул. д.3 квартиры: 3, 13, 16, 39, 45, 49, 70, 95, 98

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации доступа специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и срабатывания отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 89 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 419 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физвала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Имя: _____ Фамилия И.И. _____ Дата: _____
 Руководитель Газового С.Г.
 телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района»
К.М.Алексеевой

ул. Советская, д.1, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел. +7 (3832) 46-46 12, факс +7 (3832) 46-46 30
e-mail: gazprom-gazrasp@yasp.gasnet.ru, www.gazprom-gasnet.ru
ИНН Ярославль 50/0010000000, ОГРН 5007000000, ОГРНИП 5007000000
15.07.2022 № **18649/15007/11**
ка № _____ от _____

Итешение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Итешаем Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул д.5 квартиры: 9, 15, 42, 57
2	Алмазная ул д.5 корп.2 квартиры: 18, 26, 45, 61, 63, 76, 77, 89, 90, 97, 98

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правила пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользователю оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футаров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Имя
Иванович, Сергей С.Г.
телефон 09-44-66

Дата

Лист



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирных домов Заволжского
района"

К.М.Алексеевой

г. Ярославль, д.Г, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4852) 49-44 12, факс: +7 (4852) 49-44 01
e-mail: info-gas@ygas.ru, www.gas.yaroslavl.ru
ОГРН 5045000000, ОГРН 504500000000, ОГРН 7704012247, ОГРН 7704000000

№ 11111111 № 1000/1605/22
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул д.5 квартиры: 9, 15, 42, 57
2	Алмазная ул д.5 корп.2 квартиры: 18, 26, 45, 61, 63, 76, 77, 89, 90, 97, 98

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Проверка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопровод
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля газа
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дато (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филвала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Исполнитель: Гаврилов С.Г.
телефон 40-44-06

Фамилия И.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
 (АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филкал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
 организация многоквартирными домами Заволжского
 района"

К.М.Аншовой

ул. Советская, д.1, Ярославль,
 Российская Федерация, 150000
 тел.: +7 (800) 40-40-12, факс: +7 (800) 40-40-30
 e-mail: info@ygasnet.ru, service@ygasnet.ru
 ИНН 5007083893 ОГРН 5007083893 КПП 5007013893

15.07.2022

№ 0666/1805/123

от № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул д.7 квартиры: 37, 40, 43, 73, 87, 92, 95
2	Алмазная ул д.9 квартиры: 4, 7, 12, 14, 28, 29, 39, 42, 44

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений в отключающих устройствах (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего уведомления информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения Вами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, Вами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2012 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физнала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Уведомление получено:

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 49-44-06

Формат 11-11

Лист



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределения Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Центральная д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150005
тел.: +7 (800) 40-40-12, факс: +7 (800) 40-40-01
e-mail: gas@ygasgaz.ru, ygasgaz@mail.ru
ИНН: 77-07-00000, ОГРН: 1027700000000, ОГРНИП: 1027700000000

15.07.2022

№ 0606/1605/144

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества «Управляющая
организация многоквартирными домами Завитского
района»

К.М.Аликовой

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного вызова для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул д.7 квартиры: 37, 40, 43, 73, 87, 92, 95
2	Алмазная ул д.9 квартиры: 4, 7, 12, 14, 28, 29, 39, 42, 44

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просят Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получено:

Имя: _____
 Филиал: _____
 телефон 49-44-66

Всего 0/01

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
 (АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Директору Акционерное общества "Управляющая
 организация многоквартирными домами Завятского
 района"

К.М.Алиевой

Филиал в г. Ярославле

ул. Советская, д.17, Ярославль,
 Российская Федерация, 150000
 тел. +7 (800) 40-40-00, факс +7 (800) 40-40-00
 e-mail: info@yasp.gazprom.ru, www.gazprom.ru

ИНН 77-08/00330, ОГРН 1047708003300, ОГРНИП 1047708003300

15.08.2022

№ 0606/АСО/25

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул д.11 квартиры: 11, 20, 22, 27, 28, 32, 47
2	Алмазная ул д.13 квартиры: 12, 26, 34, 35

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Отпрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и замены отключающих устройств (если предусмотрено инструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Исполнитель: Газман С.Г.
телефон 69-44-06

Формат А 4

2/20



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределения Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Фетисова, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4852) 49-44 12, факс: +7 (4852) 49-44 01
e-mail: Рязань-yuliyant@yuliyant.ru, www.yuliyant.ru
ОКПО 00010001, ОГРН 1020100010001, ИНН 760412347, КПП 760400001

11.04.2022 № 0006/2022-06
от _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Таволжского
района"
К.М.Авковой

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Алмазная ул д.11 квартиры: 11, 20, 22, 27, 28, 32, 47
2	Алмазная ул д.13 квартиры: 12, 26, 34, 35

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получено:



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Алексеевой

15, Сметная, д.17, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4852) 42-44-11, факс: +7 (4852) 42-44-20
e-mail: ГРПЗ-газ@yaspromgaz.ru, www.yaspromgaz.ru
ОГРН 5045000001, ОГРН 5045000002, ОГРН 5045000003, ОГРН 5045000004

15.07.2022 № 0000/0005/2022
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.41 квартиры: 2, 6, 8, 23, 26, 28, 29, 33, 37, 40, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 67, 73, 75, 77, 86, 89, 98, 99, 101, 105
2	Красноборская ул д.41 корп.2 квартиры: 3, 11, 15, 27, 44, 45, 46, 66, 72, 86, 94, 108

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрены пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участки газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на впуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и доделаний (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опросовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Просьбу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

Е.М.Алексеевой

ул. Центральная, д.1, Ярославль,
Республика Ярославль, 150000
тел.: +7 (4852) 49-44-11, факс: +7 (4852) 49-44-20
e-mail: P1500@yugasprom.ru, www.yugasprom.ru
ОГРН 5045000000, ОГРН 504500000000, ИНН 5045000000, КПП 5045000000

11.06.2022 № 0000/0000/0000
на № _____ от _____

Наименование №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.41 квартиры: 2, 6, 8, 23, 26, 28, 29, 33, 37, 40, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 67, 71, 75, 77, 86, 89, 98, 99, 101, 105
2	Красноборская ул д.41 корп.2 квартиры: 3, 11, 15, 27, 44, 45, 46, 66, 72, 86, 94, 108

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. и) и. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопровод
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего уведомления информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 89 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Имя
Иванович Гаврилов С.Г.
телефон 09-44-66

Фамилия И.И.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Александровой

ул. Целинная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел: +7 (800) 40-44-12, факс: +7 (800) 40-44-00
e-mail: gprg-yar@yugazprom.ru, www.yugazprom.ru
ООО «ГАЗПРОМ», ОГРН 1027800000000, ИНН 7807000000, ОГРН 1027800000000

16.04.2022 № 069/16.05.149
на № _____ от _____

Наименование №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.04.2022 года при выявлении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машинистов пр-кт д.54 квартиры: 25, 41, 42, 50, 52, 65, 71
2	Серго Орджоникидзе ул д.39 квартиры: 1, 8, 27, 38, 51

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 25.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля зажигания
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымным каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Фиднала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Имя
Ивановича Геннадия С.Г.
телефон 01-44-66

Подпись И.И.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Авковой

ул. Центральная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел: +7 (800) 40-44-12, факс: +7 (800) 40-44-01
e-mail: yj@yugazprom.ru, www.yugazprom.ru
ОКПО 02010001, ОГРН 102780007004, ИНН 7804022447, КПП 780342001

№ _____ от _____

Итогошение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № В/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистам АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.38 квартиры: 5, 8, 9, 11, 16, 19, 29, 35
2	Машиностроителей пр-кт д.38 корп.2 квартиры: 1, 12, 29

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен п. 47 п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 25.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футлеров в местах прокладок через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Проню Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 89 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получено:

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 49-44-06

№ _____ от _____

Лист _____



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Анаксной

ул. Дружбы, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел: +7 (800) 49-44-10, факс: +7 (800) 49-44-09
e-mail: info-gazpromgas.ru, info-gazprom.ru
ИНН 7603003883, ОГРН 1027603003883, ОГРНИП 1027603003883

№ 11.11.2022 № 0666/1605/18
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.54 квартиры: 23, 41, 42, 50, 52, 63, 71
2	Серго Орджоникидзе ул д.39 квартиры: 1, 8, 27, 38, 51

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ч.п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 25.07.2022г. с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Проверка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получено:

Исполнитель Газпром С.Г.
телефон 40-44-66

Инициалы И.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Александровой

ул. Дзержинский, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4862) 49-44-12, факс: +7 (4862) 49-44-01
e-mail: gpr-gazprom@yasprom.ru, www.gazprom.ru
ОГРН 5045000085, ОГРН ИИНН 5045000085, ОГРН ТНН 5045000085, ОГРН ТНН 5045000085

№ 11.11.2022 № 0001/0005/2022
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресу:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.13 корп.2 квартиры: 2, 3, 38, 42, 43, 47, 60, 76, 87, 92, 94, 98, 102, 130, 141, 159, 223, 279, 165, 238, 155, 287, 174, 173, 172

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и «д» 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 25.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и доомовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающего устройства (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и срабатывания отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

В случае, если Вами не будет обеспечен допуск представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 419 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкина

Извещение получено:

Исполнитель Газпром С.Г.,
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Александровой

ул. Центральная, д.17, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (8002) 49-44-12, факс: +7 (8002) 49-44-02
e-mail: ru@yugrasgaz.ru, www.yugrasgaz.ru
ОКПО 04050004, ОГРН 102040077504, ИНН 7604012047, КПП 7604000001

11.11.2022

№ 0649/2022 БЗ

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № К/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен доступ специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.13 корп.2 квартиры: 2, 3, 38, 42, 43, 47, 60, 76, 87, 92, 94, 98, 102, 130, 141, 159, 223, 279, 165, 238, 155, 287, 174, 173, 172

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. от» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 25.07.2022г с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

