



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

г. Ярославль, д.7, Филиал,
Россовский Промысел, 150023
тел.: +7 (4802) 49-44-12, факс: +7 (4802) 49-44-00
e-mail: Yaroslavl@yugrasgaz.ru, www.yugrasgaz.ru
(ИНН 50/0218010, ОГРН 1025000070544, ИНН ПИИ/РОССОБЛ, КПП 5004000)
14.05.2022 № 1606/А550/1
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 26.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Шоссе/явная 1-я ул д.32 в/кв.2 квартиры: 2, 12, 21, 22, 25, 30, 32, 36, 37, 41, 47, 52, 55, 56, 64, 65, 69, 70, 72, 75, 77

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений в отключающих устройствах (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физнада



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получил(а):

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель: Газрилов С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Советский д.7, Ярославль,
Государственный адрес, 150008
тел.: +7 (4802) 46-44-03, факс: +7 (4802) 49-44-08
e-mail: press-gazprom@yasp.gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 50301000, ОГРН 1027800000000, ИНН 7804012347, КПП 780400001
14.06.2022 № 0606/14760/2

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 26.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Клубная ул д.1 квартиры: 1, 12, 19, 28, 32, 33, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 57, 62, 63, 65, 66, 78, 101, 99, 87, 106, 85, 95, 88, 96, 109, 92, 94, 83, 103, 114, 97

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состоянии соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Инициалы

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Анажовой

ул. Центральная д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150002
тел.: +7 (4862) 49-44-11, факс: +7 (4862) 49-44-00
e-mail: press-gazprom@yngaz.ru, www.yngaz.ru
ИНН 50/010001, ОГРН 1025000017004, ИНН 504500047, КПП 50040001
11.07.2022 № 0606/146013
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Тепловой пер д.9 квартиры: 1, 3, 9, 12, 18, 21, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 50, 54, 57, 60

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 29.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройства, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физнада



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель: Газислав С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Анаковой

ул. Центральная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150001
тел.: +7 (4852) 45-44-11, факс: +7 (4852) 45-44-00
e-mail: press@ygasnet.ru, info@ygasnet.ru

ОКПО 02010000, ОГРН 1027800000000, ИНН 7803000000, КПП 7803000001

11.05.2022

№ 0606/1560/14

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Тепловой пер д.9 квартиры: 1, 3, 9, 12, 18, 21, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 50, 54, 57, 60

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Полномоченный

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Получил

Филиал В.О.

Дата

Исполнитель: Гаурин С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филкал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Алаковой

ул. Дзержинский, д.7, Ярославль,
Республика Ярославль, 150001
тел.: +7 (4862) 43-44-12, факс: +7 (4862) 46-44-00
e-mail: ygas@ygasgaz.ru, www.ygasgaz.ru
ОКПО 02300663, ОГРН 102080070254, ИНН 7604012947, КПП 760402001

14.05.2022

№ 0806/А 960/5

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Тепловой пер д.2 квартиры: 1, 12, 14, 16, 17, 23, 28, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 50, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 69, 78, 79, 84, 91, 94, 86, 82

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее вилка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филнапа



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Газрига С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Алаковой

ул. Советский, д.7, Ярославль,
Государство Российское, 150022
тел: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Рязань-gazprom@yaspd.ru, www.yaspd.ru
ОКПО 02100000, ОГРН 1020200000000, ИНН 7604023447, КПП 760400001

14.05.2022

№ 0600/24900/6

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 25.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Тепловой пер д.2 квартиры: 1, 12, 14, 16, 17, 23, 28, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 50, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 69, 78, 79, 84, 91, 94, 86, 82

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладки и регулировка.	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физнала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получали:

Исполнитель Гуринко С.Г.
телефон 49-44-66

Подпись

Инициалы И.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Алексовой

ул. Целинная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150001
тел.: +7 (800) 40-44-12, факс: +7 (800) 40-44-00
e-mail: ru@yuzhnyy.gasnet.ru, www.gasnet.ru
ОКПО 00100000, ОГРН 1027000077004, ИНН 7004012345, КПП 700400001

14.06.2022

№ 2806/24000/24

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 24.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Папанова ул д.3 квартиры: 1, 3, 7, 10, 13, 19, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 80, 95, 88, 90, 108, 111, 110, 116, 98, 113, 85, 84, 115, 117, 103, 109, 104, 105, 89, 87, 119, 112

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Получил

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Газпрома С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Советский, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Yaroslavl@pdg.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 00311000, ОГРН 102780007704, ИНН 780402047, КПП 780400001

14.06.2022

№ 0606/4400/5

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 24.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Папанина ул д.3 квартиры: 1, 3, 7, 10, 13, 19, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 80, 95, 88, 90, 108, 111, 110, 116, 98, 113, 85, 84, 115, 117, 103, 109, 104, 105, 89, 87, 119, 112

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филнала



Полном

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Полном

Исполнитель В.И.

Дого



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Авановой

ул. Цеткин, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (800) 49-44-12, факс: +7 (800) 49-44-00
e-mail: Газпр_газраспредел@yasp.gas.ru, www.gazprom.ru
0500-0331666, 0976-1027906/750-4, 1611-760-41234/1, 8001-760-43001

14.05.2022

№ 0002/24/002/19

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 24.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.31 квартиры: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 59, 63, 66, 70, 74, 75, 76, 79, 81, 108, 99, 100, 94, 95, 89, 88, 97, 104, 96, 87, 105, 103, 90

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г») п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель: Газрова С.Г.
телефон 49-44-66

Имя

Фамилия И.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Алаковой

гг. Ярославль, д.г. Ярославль,
Российская Федерация, 150001
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-08
e-mail: Рязань-gazprom@yasp.gaz.ru, www.gazprom.ru

ОГРН 5043003884, ОГРН 5043003884, ИНН 5043003884, ОГРН 5043003884

11.08.2022

№ 4500/4500/10

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 24.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.31 квартиры: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 59, 63, 66, 70, 74, 75, 76, 79, 81, 108, 99, 100, 94, 93, 89, 88, 97, 104, 96, 87, 105, 103, 90

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 20.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопровод
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филтала



Начальник службы
Е.Н.Бойцова

Извещение получили:

Исполнитель Гаурилов С.Г. телефон 49-44-66	Филиал И.О.	Дата
---	-------------	------



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Алаковой

ул. Дзержинский, д.7, Ярославль,
Государственное учреждение, 150001
тел.: +7 (4852) 48-44-12, факс: +7 (4852) 48-44-83
e-mail: Газпр-газраспредел@yars.niz.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 50300008, ОГРН 102500007004, ИНН 76040112347, КПП 760400001

11.05.2022 № 066/1960/11
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 23.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.21 квартиры: 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 190, 154, 205, 143, 177, 193, 96, 88, 199, 209, 153, 93, 176, 87, 152, 135, 100, 206, 97, 182, 163, 172, 155, 102, 91, 173, 184, 181, 129, 151, 185, 161, 126, 105, 92, 174, 104, 98, 186, 86, 94, 187, 175, 169, 136

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 19.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состоянии соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Имя

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Имя

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гафрышев С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Алаковой

ул. Цветная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150001
тел.: +7 (4852) 46-44-12, факс: +7 (4852) 46-44-00
e-mail: Газпром-газраспределение.ул. www.gazprom.ru
ОКПО 00210000, ОГРН 1020000177004, ИНН 5001010017, КПП 78000000

14.06.2022

№ 000/1400/14

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 23.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующему адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Красноборская ул д.21 квартиры: 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 190, 154, 205, 143, 177, 193, 96, 88, 199, 209, 153, 93, 176, 87, 152, 135, 100, 206, 97, 182, 163, 172, 155, 102, 91, 173, 184, 181, 129, 151, 185, 161, 126, 105, 92, 174, 104, 98, 186, 86, 94, 187, 175, 169, 136

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. а) п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 19.07.2022г с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование


6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физналя



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаурман С.Г.
телефон 49-44-66



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Алаковой

ул. Советская, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150005
тел.: +7 (8032) 48-44-12, факс: +7 (8032) 48-44-03
e-mail: Prav@ygasnetgaz.ru, www.ygasnetgaz.ru
ОКПО 02330004, ОГРН 1027800017034, ИНН 7804013347, КПП 78040001

14.06.2022

№ 0000/1790/22

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Саукова ул д.3 квартиры: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 152, 115, 125, 127, 120, 128, 118, 158, 159, 135, 142, 149, 151, 119, 124, 146, 117, 160, 133, 129, 150, 143, 148, 153, 154

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на отпуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 19.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состоянии соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филнала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаприлов С.Г.,
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Анашковой

ул. Троицкая, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150001
тел.: +7 (8002) 49-44-17, факс: +7 (8002) 49-44-20
e-mail: ГТМО-ярос@yugazprom.ru, www.yugazprom.ru
ОГРН 503100000, ОГРН ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИНН 5004012047, КПП Ярославль

16.06.2022 № 04/19
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Слукова ул д.3 квартиры: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 152, 115, 125, 127, 120, 128, 118, 158, 159, 135, 142, 149, 151, 119, 124, 146, 117, 160, 133, 129, 150, 143, 148, 153, 154

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 19.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и дождеприемников (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получило:

Исполнитель Гагарин С.Г.
телефон 49-44-66

Фамилия И.О.

Дат



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Алаковой

Филiaal в г. Ярославле

ул. Цветной, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150001
тел.: +7 (800) 40-44-12, факс: +7 (800) 40-44-01
e-mail: Григорьев@ygasnet.ru, www.ygasnet.ru
ОКПО 02310600, ОГРН 1027600677004, ИНН 76-0112347, КПП 76-0100001

14.06.2022

№

0606/2500/15

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 19.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Саукова ул д.2 квартиры: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 81, 82, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 98, 99, 106
2	Саукова ул д.6 квартиры: 3, 4, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 113, 115, 117, 116

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 18.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопровод
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 30 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Фиднала



Подпись

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаурин С.Г.
телефон 49-44-66



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Центральная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
Тел.: +7 (4852) 49-44-02, факс: +7 (4852) 49-44-02
e-mail: Pribor-gaz@yugorasp.gas.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 02210008, ОГРН 10201000077054, ИНН 7604012347, КПП 760400001

14.05.2022

№

0606/1500/16

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 19.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Саужова ул д.2 квартиры: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 81, 82, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 98, 99, 106
2	Саужова ул д.6 квартиры: 3, 4, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 113, 115, 117, 116

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 18.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопровод
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раз в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Газрилов С.Г.
телефон 49-44-66



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Алаковой

ул. Советский, д.7, Ярославль,
Ярославская Область, 150000
тел.: +7 (800) 49-44-12, факс: +7 (800) 49-44-00
e-mail: Pzom_yar@yngas.ru, www.yngas.ru
ОГРН 0318803, ОГРН 032700571034, ИНН 7004012147, КПП 70040001

16.06.2022

№

1606/2022/14

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Саукова ул д.4 квартиры: 2, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 84, 86, 87, 92, 97, 98, 99, 101, 102, 107, 108, 111, 113, 114, 119, 118, 120

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участки газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 18.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Подпись

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Подпись И.О.

Дата

Исполнитель, Газриэл С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Анаковой

ул. Советский д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
Тел: +7 (4852) 43-44-12, факс: +7 (4852) 43-44-00
e-mail: Рrivate-gas@yngp.gas.ru, www.gasnet.ru
ОГРН 5021000000, ОГРН 50270000671504, ОГРН 5040123447, ОГРН 760000001

11.05.2022 № 966/2560/18
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Пананина ул д.1 квартиры: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 81, 82, 84, 85, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 107

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «к» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 15.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройства (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Фиднала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Газовлов С.Г.,
телефон 49-44-66

Подпись

Фамилия И.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Анашковой

ул. Советский, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4802) 49-44-73, факс: +7 (4802) 49-44-00
e-mail: Яросль-газ@yngp.ru, www.yngp.ru
ИНН 52/18008, ОГРН 102500877154, ИНН 7904010547, КПП 790400001

14.05.2022

№

0606/1760/19

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Папанова ул д.1 квартиры: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 81, 82, 84, 85, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 107

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 15.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводах
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Фиднала



Полном.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Полном.

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Газиков С.Г.,
телефон 49-44-66



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Алаковой

ул. Орловская, д.7, Ярославль,
Ярославская область, 150020
Тел: +7 (800) 40-44-12, факс: +7 (800) 40-44-00
E-mail: Голос-ярославль@ygas.ru, www.ygas.ru
ОГРН 502700000, ОГРНИП 50270000071524, ИНН 500102047, КПП 500100000

14.06.2022 № 0406/1502/АО
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 17.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Доброхотова проезд д.18 корп.3 квартиры: 14, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 30, 36, 50, 58, 61, 62, 69, 70, 71, 73, 74, 87, 88, 92, 97, 104, 112, 130, 131, 134, 143, 144, 136

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 14.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филнала



Подпись

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получено:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Газовик С.Г.
телефон 49-44-66



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Советский, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
т/ф: +7 (8002) 49-44-12, факс: +7 (8002) 49-44-00
e-mail: ГРПЗ-ярославль@yngp.ru, www.yngp.ru
ОГРН 0218000027918, ОГРЮЛ 5027000071534, ИНН 7604012347, КПП 76040001

14.06.2022

№

0609/1500/14

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 16.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
2	Доброхотова проезд д.5 корп.2 квартиры: 7, 11, 16, 18, 19, 26, 29, 36, 40, 44, 46, 47, 54, 55, 57, 59, 65, 69, 72
3	Доброхотова проезд д.18 корп.2 квартиры: 5, 7, 8, 11, 17, 31, 32, 37, 41, 42, 48, 51, 52, 53

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 14.07.2022г, с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филнала



Имя

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Имя

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаприлов С.Г.
телефон 49-44-66



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филiaal в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Алаковой

ул. Советская, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150000
телефон: +7 (8002) 40-44-12, факс: +7 (8002) 40-44-05
e-mail: Pk@gn-gazpromgas.ru, www.gazprom.ru
ОГРН 102700037324, ИНН 7604012347, КПП 76040001

11.05.2022

№

1006/1960/11

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 16.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Доброхотова проезд д.4 квартиры: 10, 19, 20, 32, 33, 44, 45, 48, 54, 56, 57
2	Доброхотова проезд д.5 корп.2 квартиры: 7, 11, 16, 18, 19, 26, 29, 36, 40, 44, 46, 47, 54, 55, 57, 59, 65, 69, 72
3	Доброхотова проезд д.18 корп.2 квартиры: 5, 7, 8, 11, 17, 31, 32, 37, 41, 42, 48, 51, 52, 53

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрены пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 14.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Физлица



Инициалы службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.,
телефон 49-44-66

Подпись

Фамилия И.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

15, Дзержинский д.г. Ярославль,
Российская Федерация, 150000
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-20
e-mail: Газпром газораспределение, www.gazprom.ru
ОГРН 5015000001, ОГРН 5015000001/0001, ИНН 5015000001, КПП 5015000001

14.05.2022

№ 1406/1456/13

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 13.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Анаторов пр-кт д.98 квартиры: 1, 2, 14, 17, 23, 28, 33, 39, 40, 42, 45, 55, 57, 62, 69, 73, 74, 90, 93, 95, 103, 104, 105, 107, 119, 120, 133, 135, 140, 142, 143, 144, 205, 181, 215, 199, 201, 228, 245, 147, 203, 187, 241, 185, 213, 200, 172, 246, 238, 171, 156, 222, 216, 160

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 14.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

	Подпись	Фамилия И.О.	Дата
Исполнитель Гаурнов С.Г. телефон 49-44-66			



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

ул. Центральная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150008
т/ф: +7 (4802) 49-49-12, факс: +7 (4802) 49-44-09
e-mail: ГРПЗ-гпз@yasprom.ru, www.gpzd.ru
ИНТЕНС: 02310000, ОГРН: 1027000075244, ИНН: 7604010047, КПП: 760403001

11.05.2022 № 06.06.05.001.04
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 12.05.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Авиаторов пр-кт д.96 квартиры: 3, 5, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 34, 36, 41, 48, 50, 60, 61, 62, 66, 68
2	Авиаторов пр-кт д.102 квартиры: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 31, 33, 36, 38, 41, 42, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 71
3	Красноборская ул д.23 квартиры: 1, 4, 5, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 34, 35

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» и. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газопользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 14.07.2022г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

_____ Инициалы
Инициалы Газринов С.Г.
телефон 49-44-66

_____ Инициалы И.О.

_____ Дата