



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

12.09.2024

№ 06-06/4735/19

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 27.06.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-То-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.26 квартиры: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 83, 87, 88, 89, 92, 94, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 109, 110, 114, 115, 116, 118, 123, 124, 126, 127, 128

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 24.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-61,40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
 (АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
 Российская Федерация, 150020
 тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
 e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
 ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343901
 12.09.2024 № 06-06/4435/22
 на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
 организация многоквартирными домами Заволжского
 района"
 Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 28.06.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-То-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Папанина ул д.8 корп.2 квартиры: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 99, 100
2	Кавказская ул д.31 квартиры: 2, 6, 7, 11, 13, 29, 30, 33, 36, 37, 44, 45, 50, 53, 54, 55, 61, 64, 65, 76, 89

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 24.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



 Подпись

Начальник участка
 С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
 телефон 49-44-61,40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001
12.09.2024 № 06-06/4735/13
на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 10.06.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-То-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Клубная ул д.54 корп.2 квартиры: 2, 4, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 40, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 70

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 24.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-61,40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001
12.09.2024 № 06-06/14735/14
на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 07.06.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-То-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Клубная ул д.66 квартиры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 24.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-61,40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

12.09.2024

№ 06-06/4435/15

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 21.06.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-То-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Серго Орджоникидзе ул д.26 квартиры: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 90, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 18.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-61,40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001
12.09.2024 № 06-06/14735/196

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 20.06.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-То-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Кавказская ул д.33 квартиры: 3, 4, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 44, 45, 46, 50, 54, 56, 61, 62, 65, 67

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 24.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-61,40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

12.09.2024 № 06-06/4735/20
на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 03.07.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Клубная ул д.44 квартиры: 1, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 43, 45, 56, 60, 68, 69
2	Клубная ул д.46 квартиры: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 36, 40, 41, 42, 60
3	Моховая ул д.16 квартиры: 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 33, 42, 43, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 65, 71, 74, 77, 84

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 25.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-61,40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblbgaz.ru, www.yaroblbgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

12.09.2024 № 06-06/4435/21

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 06.08.2024 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Кольшклина ул д.62 корп.2 квартиры: 4, 9, 11, 14, 15, 17, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 45, 47, 54, 57, 59, 60, 61, 64, 67

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам : 29.10.2024г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование


6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-61,40-27-04