



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№ 06-06/1468/1

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 05.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Красноборская ул д.7 квартиры: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 52 |
| 2 | Красноборская ул д.7а квартиры: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 52, 53 |
| 3 | Красноборская ул д.1а квартиры: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 13.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |

| | |
|---|---|
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазованности |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№ 0606/1768/2

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 06.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Авиаторов пр-кт д.74 квартиры: 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 35, 39, 41, 42, 45, 48, 52, 53, 54, 55 |
| 2 | Авиаторов пр-кт д.78 квартиры: 1, 3, 5, 9, 12, 19, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 46, 49, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 90, 92, 93, 97, 98, 100 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 16.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |

| | |
|---|--|
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№ 0606/1768/3

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 07.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Авиаторов пр-кт д.826 квартиры: 4, 6, 8, 13, 18, 20, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 48 |
| 2 | Авиаторов пр-кт д.88 квартиры: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 56, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 86, 94, 95, 98, 102, 111, 112, 115, 119, 124 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 21.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |

| | |
|---|--|
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001
24.03.2025 № 2606/1468/5
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 10.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Алмазная ул д.1 корп.4 квартиры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 22, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 81, 86, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 116, 119 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 26.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

066/1768/6

на №

от

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 11.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Авиаторов пр-кт д.76 квартиры: 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 32, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 62, 68, 70 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 27.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№ 0606/1768/7

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 11.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Авиаторов пр-кт д.82а квартиры: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 28.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |


| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

0606/1868/19

на №

от

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 12.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Авиаторов пр-кт д.80 квартиры: 8, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 35, 39, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 82, 92, 93, 96 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 28.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025 № 0606/1768/110
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 13.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Алмазная ул д.1 корп.6 квартиры: 5, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 31, 32, 36, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 29.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

от

на №

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 13.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Машиностроителей пр-кт д.4 квартиры: 3, 5, 7, 14, 20, 26, 34, 35, 36, 38, 50, 60, 62, 73, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 92, 104 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 28.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник участка

Подпись

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025 № 06-06/1468/12
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 14.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Серго Орджоникидзе ул д.8 корп.2 квартиры: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 35, 38, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 62, 63, 72, 74, 79, 80, 83, 85, 86, 88, 91, 92, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 131, 134, 135, 136, 137, 140, 142 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 29.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

| | | | |
|---|---------|--------------|------|
| | Подпись | Фамилия И.О. | Дата |
| Исполнитель Гаврилов С.Г. телефон 40-27-04 | | | |



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

на № 24.03.2025 от № 0606/1468/19

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 19.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Ляпидевского ул д.15 квартиры: 6, 9, 11, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 47, 48, 50, 53, 54, 66, 68, 71, 72 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 30.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04

Подпись

Фамилия И.О.

Дата



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

0606/1768/100

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 19.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Машиностроителей пр-кт д.8 квартиры: 3, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 60 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 30.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |


| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

0606/1768/22

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 20.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Серго Орджоникидзе ул д.8 корп.5 квартиры: 4, 13, 14, 15, 18, 23, 27, 28, 36 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 30.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№ 0606/1768/23

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 20.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Серго Орджоникидзе ул д.12 корп.2 квартиры: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 29 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 30.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

0606/1768/18

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 18.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Космонавтов ул д.21 квартиры: 1, 2, 4, 13, 14, 16, 27, 33, 34, 45, 46, 54, 55, 57, 70 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 30.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |


| | |
|---|--|
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

0606/1768/17

на №

от

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 18.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Космонавтов ул д.17 квартиры: 3, 9, 13, 16, 20, 26, 31, 39, 42, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 63, 64, 70 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 30.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№ 0606/1708/16

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 17.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Космонавтов ул д.16 квартиры: 4, 7, 16, 25, 35 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 29.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |


| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник участка

Подпись

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025 № 0606/1768/15
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 17.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Космонавтов ул д.15 квартиры: 6, 11, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 45, 46, 48, 51, 62, 66, 67, 69, 70, 71 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 29.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник участка

Подпись

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

от

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 17.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Космонавтов ул д.25 квартиры: 9, 12, 19, 24, 25, 26, 32, 33, 46, 49, 50, 63 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 29.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |


| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Начальник участка

Подпись

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

от

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 14.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Космонавтов ул д.14 квартиры: 3, 5, 8, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 52, 53 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 29.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

2666/1768/8

на №

от

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 12.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|---|
| 1 | Яковлевская ул д.8 квартиры: 3, 7, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 47, 48, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 76, 77, 80, 93, 94, 95, 98, 101, 102, 112, 113, 115, 119, 120, 122, 125, 126, 129, 130, 131, 138, 139, 140, 143, 144 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 28.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)**

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

2606/1768/4

на №

от

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 10.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Космонавтов ул д.13 квартиры: 3, 11, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 39, 45, 46, 51, 53, 64, 66, 67, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 96, 97, 101, 106, 107 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 26.05.2025 с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

24.03.2025

№

0606/1768/21

на № _____ от _____

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"

Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 20.03.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

| № п/п | Адрес, номера квартир |
|-------|--|
| 1 | Папанина ул д.8 корп.3 квартиры: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 30.05.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

| Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
|--|-------------------------------------|
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | внутридомовое газовое оборудование |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое газовое оборудование |

| | |
|---|--|
| 6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах) | внутридомовое газовое оборудование |
| 7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя) | отключающие устройства, установленные на газопроводе |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазов |
| 9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка
С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

| | | |
|---|--------------|------|
| Подпись | Фамилия И.О. | Дата |
| Исполнитель Гаврилов С.Г. телефон 40-27-04 | | |