



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025 № 0606/3680/1
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна !

Извещаем Вас, что 03.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Яковлевская ул д.14 квартиры: 4, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 32, 36, 54, 61, 66, 71, 74, 79, 88, 100, 104

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 04.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025 № 0606/3680/2
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна !

Извещаем Вас, что 03.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.13 корп.3 квартиры: 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 42, 43, 48, 58, 59, 63, 72, 75, 81, 88, 101, 104

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 04.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП-760343001

02.06.2025 № 0606/3680/3
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна !

Извещаем Вас, что 04.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.3 квартиры: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 73, 74, 82, 83, 84, 89, 93, 96, 113, 120, 122, 126, 128, 152, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 178, 184, 189, 191, 194, 197, 198, 199, 206, 210, 212, 214

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 04.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025

№

2606/3680/4

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна !

Извещаем Вас, что 07.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.10 квартиры: 3, 5, 6, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 44, 47, 49, 50, 51, 58

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 07.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025

№ 0606/3680/15

на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна !

Извещаем Вас, что 07.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Космонавтов ул д.22 квартиры: 1, 8, 10, 13, 18, 23, 32, 38, 47, 48, 54, 56, 58, 62, 65
2	Космонавтов ул д.28 квартиры: 8, 10, 13, 14, 23, 24, 25, 30, 45, 47, 54, 56, 60, 74, 79, 83, 89, 100, 102, 106, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 07.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025

№

0606/3680/6

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 08.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Космонавтов ул д.26 квартиры: 4, 5, 9, 14, 19, 23, 25, 42, 51, 68
2	Космонавтов ул д.27 квартиры: 3, 6, 10, 14, 22, 24, 26, 37, 48, 51, 61, 65, 67, 75, 77, 78, 85, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106
3	Космонавтов ул д.30 квартиры: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 23, 25, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 54, 58, 68, 70

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 07.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025 № 0606/3680/14
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 09.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Яковлевская ул д.16 квартиры: 3, 4, 9, 17, 23, 29, 30, 31, 43, 53, 62, 66, 70, 80, 82, 93, 95, 101, 106, 108
2	Яковлевская ул д.18 квартиры: 2, 3, 5, 7, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 38, 39, 41, 52, 54, 58, 59, 60, 66, 69, 72, 74, 76, 80, 81, 83, 84, 86

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 07.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025

№

0606/3680/8

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 10.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Папанина ул д.25 корп.2 квартиры: 1, 2, 3, 9, 11, 17, 21, 22, 26, 31, 32, 39, 42, 44, 45, 47, 57, 63, 68, 69, 76, 79, 83, 86, 90, 91, 92, 106, 107, 108, 109
2	Папанина ул д.27 квартиры: 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 38, 41, 45, 53, 58, 60, 61, 63, 65, 68, 72, 74, 76, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 101, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компаний по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 08.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025

№

на №

от

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 11.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Школьный проезд д.9 квартиры: 4, 18, 19, 20, 24, 27, 55, 56, 62, 73, 79, 83, 86, 88, 91, 92, 98, 100, 101, 103, 105, 107
2	Машиностроителей пр-кт д.2 квартиры: 1, 6, 10, 12, 16, 26, 27, 29, 30, 39, 42, 44, 48, 49, 51, 53
3	Машиностроителей пр-кт д.10 квартиры: 6, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 52, 53, 54, 55, 62

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 08.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала


Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025 № 0606/3680/10
на № _____ от _____

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 14.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Машиностроителей пр-кт д.16 квартиры: 7, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 52, 54, 55, 57, 60, 63, 68, 70, 72, 73, 82, 84, 95, 97, 100, 101
2	Машиностроителей пр-кт д.16а квартиры: 3, 7, 8, 9, 13, 22, 28, 31, 34, 42, 48, 50, 54, 56, 57, 61, 63, 67, 69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 08.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
Ю.В.Викуловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

02.06.2025

№

0606/3680/11

на №

от

Извещение №1

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Извещаем Вас, что 15.04.2025 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором № ЯФ-ТО-ВДГО-2/24 от 09.10.2023 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО «Газпром газораспределение Ярославль» по следующим адресам:

№ п/п	Адрес, номера квартир
1	Космонавтов ул д.24 квартиры: 13, 24, 25, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 55, 67, 77, 78, 84, 85, 88, 94, 97, 102, 103
2	Папанина ул д.9 квартиры: 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 27, 47, 51, 53, 54, 59, 60, 62, 65, 66, 72, 73, 74, 90, 104, 106, 118, 131, 132, 134, 136, 138, 143

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. «г» п. 42 «Правил пользования газом...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410. Указанные обязательства распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 09.07.2025г. с 9 до 16 часов для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования	внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой прокладки на газопроводах или при работе на подземных газопроводах)	внутридомовое газовое оборудование
7. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если предусмотрено конструкцией завода изготовителя)	отключающие устройства, установленные на газопроводе
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазов
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО «Газпром газораспределение Ярославль» для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 «Правил пользования газом...» утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала



Подпись

Начальник участка

С.Г.Гаврилов

Извещение получили:

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 40-27-04